

Steuerung ST103

Kurzanleitung Testprogramm RR-P-468

Datenblatt bzw. Dokumentation der Steuerbefehle siehe DNR 16718

Start mit

RRP468 1
für COM1

RRP468 2
für COM2

DOS-Programm incl. Source CODE zur freien Verwendung.
Programmiersprache Turbo Pascal.
Verwendung auf eigene Gefahr.

Es funktionieren nur richtige COM-ports keine USB-COM-ports

GOTO Positionen

Taste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SHIFT-0, SHIFT-1, SHIFT-2, SHIFT-3, SHIFT-4, SHIFT-5,
SHIFT-6

U - RUN UP
D - RUN DOWN
S - STOP

Werte einstellen mit Taste +, -

Mit der Space-Tasten wird RAMP und IR_COMP ausgelesen.
Taste I ruft IR_COMP auf
Taste R ruft RAMP auf.
Mit SHIFT-P kann der Wert abgespeichert werden.

Statusabfrage erfolgt über die Tasten Y, X, C, V, B, N, M
z.B. Y = aktuelle Position